



ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS
Industrivegen 28
2069 JESSHEIM

Orgnr 987615516

TILSYN - ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS

Vi viser til tilsyn den 22.06.2017.

Tilsynet ble gjennomført ved Eidsvoll brannstasjon.

Oppfylte pålegg

Vi viser her til virksomhetens tilbakemelding av 31.01.2018. Denne var vedlagt kopi av tegninger av plan 1 og 2 ved Eidsvoll brannstasjon.

Virksomheten opplyser innledningsvis at det har vært møter med Eidsvoll kommune som bygningseier. Her har man gått igjennom hele stasjonen og sett på muligheter for å lukke våre pålegg. Tilstede på disse møtene og under utarbeidelsen av svaret til Arbeidstilsynet har arbeidsgiver, hovedverneombud, lokalt verneombud samt bygningseier deltatt.

Pålegg - Kjemisk helsefare - plan med tiltak for å hindre/reducere kjemisk eksponering

I tilbakemeldingen opplyser virksomheten at Eidsvoll kommune har satt av midler til nytt ventilasjonsanlegg i sitt budsjett for 2018. Det vil bli to separate anleggsdeler for henholdsvis ren og uren sone. Det opplyses videre at:

- overstrømning av forurensning fra slangevaskehall til vognhall/garderobe vil bli fjernet ved oppbygging av en vegg som vil skape overtrykk i vognhallen og overstrømning til vaskedelen
- det vil tettes til tak mot treningsrom samt etableres sluse inn til ren sone
- temperaturene i arbeidslokaler og personalrom vil bli akseptable med det nye ventilasjonsanlegget
- kommunen er i gang med prosessen med å utbedre eksosavsugget i vognhallen

Med hensyn til framdrift for tiltakene opplyser virksomheten at prosessen med nytt ventilasjonsanlegg vil være tidkrevende på grunn av anbudsrunder og praktisk gjennomføring. Det kunne derfor ved tilbakemeldingstidspunktet verken gis en eksakt beskrivelse av det nye anlegget, eller en



framdriftsplan for installasjonen. Det opplyses imidlertid at utbedret eksosavsug i vognhallen skal være ferdigstilt innen 01.05.2018

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - utforming og innredning

I tilbakemeldingen opplyses virksomheten at det:

- vil bli adskilt ren og uren garderobe for menn ved å stenge en eksisterende dør samt å sette inn en ny dør i ren garderobe, slik at man kommer direkte inn i uren sone utenfra. Tiltaket ferdigstilles innen 01.05.2018
- vil bli etablert en egen utrykningsgarderobe for kvinner i 1. etg. Tiltaket ferdigstilles innen 01.04.2018.
- er opprettet en dusj i 2. etasje for kvinnelige ansatte (eneste løsning innenfor eksisterende bygningsmasse)
- sammen med Eidsvoll kommune startes et prosjekt som skal komme fram til en løsning på områdene: Funksjonelle og adskilte garderober menn/kvinner samt ren/uren sone. Prosjektet - som skal inneholde anbefalt løsning med tidsplan - ferdigstilles innen 01.10.2018
- har vært aktiv deltakelse fra verneombudene fra oppstart til avslutning av de refererte prosessene
- at det er gitt sakkyndig bistand både fra BHT og Eidsvoll kommune v/eiendomsforvaltningen i arbeidet med de ovennevnte punktene

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Registerføring - arbeidstakere som kan eksponeres for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier

I tilbakemeldingen opplyses det at virksomheten har sjekket ut flere typer registre. En variant har virksomheten fått til uttesting, mens en annen vil bli testet ut så fort denne er tilgjengelig. Ut over dette opplyser virksomheten at den vil gå i dialog med nabobrannvesen for å tilstrebe et likt system, med tanke på effektivitet og eventuell framtidig sammenslåing.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til representanten for de ansatte.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.



Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/27863.

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Kari Ørebech, for
Vigdis Tingelstad
tilsynsleder
(sign.)

Leif Lykke
senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.